



АО Дзержинское производственное объединение
ПЛАСТИК
606000, г. Дзержинск,
Нижегородская область, промзона

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
АО ДПО «Пластик»

Карavaев Ю.А. «__» _____ 2017г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На изготовление, поставку и монтаж противопожарных дверей и распашных противопожарных ворот
АО «Дзержинское производственное объединение «Пластик»

Наименование и месторасположение предприятия, здания, сооружения:

НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ, расположенное по адресу:

606000, Нижегородская обл., г. Дзержинск, Промзона, АО «ДПО «Пластик».

Общие сведения

1. Цель выполнения работ: Обеспечение пожарной безопасности предприятия.
2. Перечень документов, на основании которых проводятся работы:
- требования настоящего технического задания;
3. На основании ведомости изделий и рекомендаций контактного лица выполнить изготовление, поставку и монтаж дверей противопожарных в комплекте с замками, скобяными изделиями, доводчиками, фиксаторами. Разработать и предоставить калькуляцию затрат на выполнение работ.
4. Толщина стального листа дверной полотна должна составлять не менее 1,2 мм.
5. Монтаж производить в соответствии с действующими строительными и противопожарными нормами, регламентами и стандартами.

Ведомость изделий

№	Габаритные размеры		Предел огнестойкости	Количество	Примечания
	Высота мм	Ширина мм			
1	2350	1550	EI 60	4	Дверь противопожарная, глухая, двупольная с доводчиком, с монтажом и отделкой откосов в цвет стен
2	2700	3040	EI 60	1	Ворота противопожарные распашные 2700х3040, с автоматикой и доводчиком, с калиткой, с монтажом и отделкой откосов в цвет стен, а также выравнивание пола в проеме.

Согласовано:

И.О. Главного инженера

Начальник ОТ и ПБ

Вед. инженер по РиЭЗиС

Вед. инженер – строитель

Начальник производства КГИ

Чернышенко М. Ю.

Пантелеев А.С.

Ганюшкин И.А.

Лобурев С.В.

Козлов С.Л.